

Тест по пожарно-техническому минимуму

Вопрос 1

Кто должен сообщить о возгорании в пожарную охрану

- а. директор (заведующая) учреждения
- б. ответственный за пожарную безопасность на этаже, где произошло возгорание
- в. преподаватель (воспитатель), рядом с чьим помещением произошло возгорание
- г. любой работник, обнаруживший очаг возгорания**

Вопрос 2

Что нужно сообщить при обнаружении пожара оперативному дежурному пожарной части

- А. точный адрес объекта
- Б. наименование объекта
- В. место возникновения пожара или обнаружения признаков пожара
- Г. вероятную возможность угрозы людям, свое имя и номер телефона, с которого делается сообщение о пожаре
- Д. все перечисленное**

Вопрос 3

Тушением пожара до прибытия вызванных пожарных подразделений занимаются следующие лица:

- А. все работники учреждения
- Б. члены добровольной пожарной дружины
- В. руководство учреждения
- Г. работники учреждения, не занятые эвакуацией детей.**

Вопрос 4

Какая информация должна обязательно быть вывешена для всеобщего обозрения

- А. списки с составом пожарно-технической комиссии и добровольной пожарной дружины
- Б. планы эвакуации сотрудников и материальных ценностей в случае пожара и других стихийных бедствий**
- В. схема с указанием местонахождения огнетушителей и пожарных гидрантов
- Г. категория взрывопожарной и пожарной опасности помещения.

Вопрос 5

Кто несет ответственность за пожарную безопасность учреждения в ночное время

- А. директор (заведующая) учреждения
- Б. сторож**
- В. заместитель директора по АХР
- Г. ответственный за пожарную безопасность в конкретном помещении, в котором произошло возгорание

Вопрос 6

Можно ли сжигать листву на территории двора учреждения и прилегающей к ней территории Вопрос

- А. можно, если костер будет разведен и потушен при соблюдении правил пожарной безопасности
- Б. можно только на территории двора учреждения
- В. можно только на прилегающей к учреждению территории
- Г. запрещено**

Вопрос 7

Какие сведения обязательны для наличия в паспорте огнетушителя

- А. дата последней зарядки (проверки) и вес заряда**
- Б. дата изготовления
- В. дата последнего использования (если было)
- Г. место изготовления и приобретения огнетушителя

Вопрос 8

Как можно использовать противопожарные разрывы

- А. под складирование оборудования, для стоянки автомобилей и установки временных строений
- Б. для установки временных строений по согласованию с пожарной охраной
- В. для любых целей по предварительному согласованию с пожарной охраной и службами эксплуатации
- Г. запрещено использовать в любом случае**

Вопрос 9

С кем необходимо согласовывать установку временных строений и оборудования на территории учреждения

- А. с владельцем здания
- Б. с пожарно-технической комиссией
- В. со службами эксплуатации и пожарной охраны
- Г. со всеми перечисленными службами**

Вопрос 10

Где должны храниться аптечки первой помощи Вопрос

- А. в учебных классах (группах)
- Б. в слесарной и столярной мастерских
- В. в спортивном зале
- Г. во всех перечисленных помещениях**

Вопрос 11

Как часто проводится периодический противопожарный инструктаж работников учебного заведения

- А. раз в месяц
- Б. раз в квартал
- В. раз в 6 месяцев**
- Г. раз в год

Вопрос 12 Где разрешается временно хранить мебель, вещи, инвентарь и т.д.

- А. на чердаке
- Б. под лестничными маршами и на лестничных площадках
- В. в отдельных помещениях**
- Г. в тамбурах выходов

Вопрос 13

Какое из перечисленных ниже правил верно, при организации освещения в помещениях складов (кладовых)

- А. использование светильников с люминесцентными лампами с отражателями и рассеивателями из горючих материалов
- Б. снятие защитных колпаков и других устройств от выпадения ламп из светильников
- В. полуметровое расстояние от светильников до складироваемых материалов**
- Г. дежурное освещение в помещениях складов, установка штепсельных розеток, эксплуатация электронагревательных приборов

Вопрос 14

Какая мера предосторожности из перечисленных является лишней при организации хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на складе (в кладовой)

- А. контроль за состоянием воздушной среды на складе путем периодического лабораторного анализа
- Б. раздельное хранение ЛВЖ и ГЖ в одном помещении при их общем количестве менее 200 м.куб.
- В. хранение веществ с учетом их пожароопасных свойств, признаков совместимости и однородности огнетушащих веществ**
- Г. запрет на проведение операций, связанных с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей и т.д.

Вопрос № 15

На какие классы подразделяются пожары по виду горючего материала?

А) А (пожары твердых горючих веществ и материалов), В (пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов), С (пожары газов), D (пожары металлов), Е (пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением), F (пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ).

Б) А (пожары твердых горючих веществ и материалов), В (пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов), С (пожары газов), D (пожары металлов), Е (пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением).

В) А (пожары твердых горючих веществ и материалов), В (пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов), С (пожары газов), D (пожары металлов).

Г) А (пожары твердых горючих веществ и материалов), В (пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов), С (пожары газов).

Вопрос № 16

Для каких целей запрещается использовать чердаки и вентиляционные камеры?

А) Для организации производственных участков.

Б) Для организации хранения продукции.

В) Для организации хранения оборудования.

Г) Запрещается для всех этих целей использовать чердаки и вентиляционные камеры.

Вопрос № 17

Где должна храниться использованная промасленная ветошь?

А) В контейнерах из негорючего материала с закрывающейся крышкой.

Б) Навалом, на открытой площадке.

В) В специально отведенных для хранения местах.

Г) В любом удобном месте.

Вопрос № 18

Какое помещение можно не оснащать огнетушителями?

А) Помещение можно не оснащать огнетушителями, если площадь этого помещения не превышает 100 кв. метров.

Б) Помещение категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не оснащается огнетушителями, если площадь этого помещения не превышает 300 кв. метров.

В) Помещение категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не оснащается огнетушителями, если площадь этого помещения не превышает 550 кв. метров.

Г) Помещение категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не оснащается огнетушителями, если площадь этого помещения не превышает 100 кв. метров.

Вопрос № 19

Когда автоматически включается эвакуационное освещение?

А) По окончании рабочего дня.

Б) При прекращении электропитания рабочего освещения.

В) В 15 часов в зимнее время и в 18 часов в летнее время года.

Г) В случае возникшего пожара.

Вопрос № 20

Каким образом должны открываться двери на путях эвакуации?

А) Свободно, по направлению выхода из здания.

Б) Свободно, по направлению входа в здание.

В) Не регламентируется.

Г) Двери должны быть вращающимися.

Вопрос № 21

Требования к запорам дверей эвакуационных выходов в период пребывания людей в зданиях общеобразовательных учреждений?

А) Запирать только изнутри с помощью легко открывающихся (без ключей) запоров (здвижек, крючков и т.д.)

Б) Замок может быть автоматический.

В) Замок может быть любой, но ключ должен быть в доступном месте.

Вопрос № 22

Что понимается под термином "Пожарная профилактика", в соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности"?

А) Совокупность оперативно-тактических и инженерно-технических мероприятий.

Б) Предотвращение возможности дальнейшего распространения горения.

В) Создание условий для ликвидации пожара имеющимися силами и средствами.

Г) Совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий.

Вопрос № 23

В какие сроки должна очищаться территория организации от мусора, сухих листьев и травы?

А) Уборка проводится два раза в год.

Б) Уборка проводится по еженедельно по графику.

В) Уборка должна проводиться своевременно.

Г) Уборка проводится весной.

Вопрос № 24

С какой периодичностью проводится практические занятия по отработке плана эвакуации в общеобразовательных учреждениях?

А) Не реже одного раза в полугодие

Б) Не реже одного раза в год.

В) Не реже одного раза в три года.

Г) По мере необходимости.

Вопрос № 25

Можно ли эксплуатировать электронагревательные приборы с неисправным терморегулятором или вообще без него?

А) Можно, если это обусловлено острой необходимостью.

Б) Можно, если на это есть разрешение ответственного за электрохозяйство организации (подразделения).

В) Использовать данные приборы запрещено.

Г) Можно, если это не угрожает жизни и здоровью людей.

Вопрос № 26

К какому классу относятся пожары твердых горючих веществ и материалов?

А) Классу А.

Б) Классу В.

В) Классу С.

Г) Классу Д.

Вопрос № 27

Сколько ручных огнетушителей должно находиться на каждом этаже общественных зданий и сооружений?

А) Не менее 2 ручных огнетушителей.

Б) Не более двух ручных огнетушителей.

В) Только один ручной огнетушитель.

Вопрос № 28

Что должны организовать перед началом массовых мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности?

- А) Осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности.
- Б) Дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.
- В) На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия.
- Г) Все перечисленное.**
- Д) Корпус светильника должен быть в герметичном исполнении.

Вопрос № 29

Какие требования к коврам, паласам, ковровых дорожек применяемых в помещениях, связанных с пребыванием детей?

- А) Крепление только под плинтуса.
- Б) Должны быть жестко прикреплены к полу.**
- В) Должны крепиться у входа.

Вопрос № 30

Нормы оснащения огнетушителями лабораторий и помещений для трудового обучения?

- А) На 50м² 1 огнетушитель, но не менее 1-го на помещение.
- Б) На 100м² 1 огнетушитель, но не менее 1-го на помещение.**
- В) На 150м² 1 огнетушитель, но не менее 1-го на помещение.
- Г) На 30 погонных метров 1 огнетушитель, но не менее 1-го на помещение.

Вопрос № 31

На основании какого документа должностные лица органов государственного пожарного надзора имеют право посещать территории и помещения организаций в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности?

- А) На основании предписания руководителя органа государственного пожарного надзора.
- Б) На основании документа удостоверяющего личность должностного лица.
- В) По предъявлению служебного удостоверения и копии приказа руководителя органа государственного пожарного надзора о назначении проверки.**
- Г) Должностные лица органов государственного пожарного надзора имеют право посещать территории и помещения организаций, в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, беспрепятственно и без предъявления каких либо документов.

Вопрос № 32

Какие электроустановки и электротехнические изделия подлежат отключению по окончании рабочего времени?

- А) Дежурное освещение.
- Б) Установки пожаротушения и противопожарного водоснабжения.
- В) Установки пожарной и охранно-пожарной сигнализации.
- Г) Электроустановки и бытовые электроприборы, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал.**

Вопрос № 33

Что не допускается устанавливать на окнах помещений, связанные с пребыванием людей, лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей?

- А) Решетки.
- Б) Жалюзи.
- В) Несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства.
- Г) Все перечисленное.**

Вопрос № 34

Какими первичными средствами пожаротушения необходимо обеспечить место проведения огневых работ?

- А) Только огнетушителем.
- Б) Только ящиком с песком емкостью 0,5 куб. метра и 2 лопатами.
- В) Только ведром с водой.
- Г) **Огнетушителем или другими первичными средствами пожаротушения.**

Вопрос № 35

Какой единый номер телефона необходимо набрать в случае пожара?

- А) **112.**
- Б) 02.
- В) 03.
- Г) 09.

Вопрос № 36

Что относится к первичным средствам пожаротушения?

- А) Только переносные и передвижные огнетушители.
- Б) Песок и вода.
- В) **Переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны и средства обеспечения их использования, пожарный инвентарь, покрывала для изоляции очага возгорания.**
- Г) Огнетушители, песок, лопаты, покрывала для изоляции очага пожара.

Вопрос № 37

В какой последовательности необходимо осуществлять мероприятия, проводимые при возникновении пожара, руководителем детского учреждения или заменяющим его работником, прибывший к месту пожара, по прибытии к месту пожара?

- А) **Сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность руководство и дежурные службы объекта, начать эвакуацию людей, проверить включение автоматических средств пожаротушения, отключить электроэнергию, осуществить общее руководство по тушению пожара, организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей, организовать встречу подразделений пожарной охраны.**
- Б) Начать эвакуацию людей, проверить включение автоматических средств пожаротушения, сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, отключить электроэнергию, осуществить общее руководство по тушению пожара, организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей, организовать встречу подразделений пожарной охраны.
- В) Сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, отключить электроэнергию, начать эвакуацию людей и спасение материальных ценностей, проверить включение автоматических средств пожаротушения, поставить в известность руководство и дежурные службы объекта.
- Г) Начать эвакуацию людей, отключить электроэнергию, сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, проверить включение автоматических средств пожаротушения, начать спасение материальных ценностей, организовать встречу подразделений пожарной охраны.

Вопрос № 38

Какое действие запрещается Правилами противопожарного режима при эксплуатации действующих электроустановок?

- А) Эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции.
- Б) Пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.
- В) **Использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания**

электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

Г) Правилами противопожарного режима запрещаются все выше перечисленные действия.

Вопрос № 39

Какой документ в соответствии с правилами противопожарного режима должен быть разработан в отношении каждого объекта?

- А) Распоряжение о противопожарном режиме.
- Б) Программа противопожарного инструктажа.

В) Инструкция о мерах пожарной безопасности.

- Г) Правила внутреннего трудового распорядка.
- Д) Правила противопожарного режима.

Вопрос № 40 Для чего применяются порошковые огнетушители ?

- а) для тушения электрооборудования напряжением до 1000 В
- б) для тушения горючих газов
- в) для тушения жидких веществ
- г) для тушения всего перечисленного

Вопрос № 41 Укажите последовательность приведения в действие огнетушителя.

- 1) огнетушитель снять с держателя на стене
- 2) сорвать пломбу и выдернуть чеку
- 3) поднести к очагу пожара
- 4) нажать на рукоятку
- 5) направить раструб на очаг загорания

а) 1, 2, 3, 4; 5

б) 1, 3, 2, 5; 4

в) 1, 3, 4, 2; 5

г) 2, 3, 1, 4; 5

Вопрос № 42. К какому виду относится огнетушитель ОП-5?

- а) порошковый**
- б) пенный
- в) воздушно пенный

Вопрос №43 К какому виду относится огнетушитель ОУ-5?.

- а) углекислотный**
- б) пенный
- в) химически пенный

Вопрос № 44 При проведении окрасочных работах необходимо?

- А) составлять и разбавлять все виды лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках, у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках;
- Б) осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно, размещать лакокрасочные материалы на рабочем месте в количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на приспособленных площадках;
- В) оснащать электрокрасящие устройства при окрашивании в электростатическом поле защитной блокировкой, исключающей возможность включения распылительных устройств при неработающих системах местной вытяжной вентиляции или неподвижном конвейере;
- Г) не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы

закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ вне помещений в специально отведенных местах.

Д) Все перечисленное

Вопрос № 45 При проведении огневых работ необходимо?

А) перед началом работ провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;

Б) обеспечить место производства работ не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В и покрывалом для изоляции очага возгорания;

В) плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна;

Г) прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов);

Д) все перечисленное;

Е) после завершения огневых работ должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 4 часов

Вопрос № 46 Применение открытого огня при пожароопасных работах категорически запрещено

А. на сцене, в зрительном зале и подсобных помещениях при проведении массовых мероприятий;

Б. в местах погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами;

В. в помещениях, где используется инструмент, дающий искрение, а также при производстве работ с применением горючих веществ и материалов

Г. Все перечисленное