

Тест по пожарно-техническому минимуму

Вопрос 1

Кто должен сообщить о возгорании в пожарную охрану Вопрос

- а. директор (заведующая) учреждения
- б. ответственный за пожарную безопасность на этаже, где произошло возгорание
- в. преподаватель (воспитатель), рядом с чьим помещением произошло возгорание
- г. любой работник, обнаруживший очаг возгорания**

Вопрос 2

Что нужно сообщить при обнаружении пожара оперативному дежурному пожарной части Вопрос

- А. точный адрес объекта
- Б. наименование объекта
- В. место возникновения пожара или обнаружения признаков пожара
- Г. вероятную возможность угрозы людям, свое имя и номер телефона, с которого делается сообщение о пожаре
- Д. все перечисленное**

Вопрос 3

Дети выводятся из здания в случае:

- А. возникновения непосредственной угрозы их жизни и здоровью
- Б. сильного задымления
- В. сразу при обнаружении пожара или по сигналу оповещения**
- Г. если они находятся в непосредственной близости от очага возгорания

Вопрос 4

Тушением пожара до прибытия вызванных пожарных подразделений занимаются следующие лица:

- А. все работники учреждения
- Б. члены добровольной пожарной дружины
- В. руководство учреждения
- Г. работники учреждения, не занятые эвакуацией детей.**

Вопрос 5

По окончании эвакуации сотрудники учреждения поступают следующим образом:

А. пересчитывают детей

Б. отпускают детей по домам

В. проводят сверку списочного состава с фактическим количеством эвакуированных из здания детей

Г. вызывают родителей

Вопрос 6

Какая информация должна обязательно быть вывешена для всеобщего обозрения

А. списки с составом пожарно-технической комиссии и добровольной пожарной дружины

Б. планы эвакуации сотрудников и материальных ценностей в случае пожара и других стихийных бедствий

В. схема с указанием местонахождения огнетушителей и пожарных гидрантов

Г. категория взрывопожарной и пожарной опасности помещения.

Вопрос 7

Как должно быть организовано в школьном учреждении обучение учащихся пожарной безопасности

А. для обучающихся старших и младших классов в обязательном порядке

Б. для обучающихся старших и младших классов по решению директора учреждения

В. только для обучающихся старших классов по решению директора учреждения

Г. только обучающихся старших классов в обязательном порядке

Вопрос 8

Какой из перечисленных видов противопожарного инструктажа проводится с целью изучения вновь принятых или измененных законодательных и других актов в области пожарной безопасности

- А. вводный
- Б. первичный
- В. внеплановый**
- Г. целевой

Вопрос 9

Кто несет ответственность за пожарную безопасность учреждения в ночное время

- А. директор (заведующая) учреждения
- Б. сторож**
- В. заместитель директора по АХР
- Г. ответственный за пожарную безопасность в конкретном помещении, в котором произошло возгорание

Вопрос 10

Что из перечисленного не входит в задачи пожарно-технической комиссии

- А. содействие администрации учреждения в проведении пожарно-профилактической работы
- Б. выявление нарушений требований пожарной безопасности
- В. руководство тушением при возгорании на объекте**
- Г. проведение массово-разъяснительной работы

Вопрос 11

Кем осуществляется контроль за добровольной пожарной дружиной

- А. членами пожарно-технической комиссии
- Б. ответственным за пожарную безопасность учреждения
- В. органами Государственной противопожарной службы
- Г. всеми перечисленными**

Вопрос 12

Можно ли сжигать листву на территории двора учреждения и прилегающей к ней территории Вопрос

- А. можно, если костер будет разведен и потушен при соблюдении правил пожарной безопасности

- Б. можно только на территории двора учреждения
- В. можно только на прилегающей к учреждению территории
- Г. запрещено**

Вопрос 13

Какие сведения обязательны для наличия в паспорте огнетушителя

- А. дата последней зарядки (проверки) и вес заряда**
- Б. дата изготовления
- В. дата последнего использования (если было)
- Г. место изготовления и приобретения огнетушителя

Вопрос 14

Как можно использовать противопожарные разрывы

- А. под складирование оборудования, для стоянки автомобилей и установки временных строений
- Б. для установки временных строений по согласованию с пожарной охраной
- В. для любых целей по предварительному согласованию с пожарной охраной и службами эксплуатации
- Г. запрещено использовать в любом случае**

Вопрос 15

С кем необходимо согласовывать установку временных строений и оборудования на территории учреждения

- А. с владельцем здания
- Б. с пожарно-технической комиссией
- В. со службами эксплуатации и пожарной охраны
- Г. со всеми перечисленными службами**

Вопрос 16

Где должны храниться аптечки первой помощи Вопрос

- А. в учебных классах (группах)
- Б. в слесарной и столярной мастерских
- В. в спортивном зале
- Г. во всех перечисленных помещениях**

Вопрос 17

Как часто проводится периодический противопожарный инструктаж работников учебного заведения

- А. раз в месяц
- Б. раз в квартал
- В. раз в 6 месяцев**
- Г. раз в год

Вопрос 18

Где разрешается временно хранить мебель, вещи, инвентарь и т.д.

- А. на чердаке
- Б. под лестничными маршами и на лестничных площадках
- В. в отдельных помещениях**
- Г. в тамбурах выходов

Вопрос 19

Какое из перечисленных ниже правил верно, при организации освещения в помещениях складов (кладовых)

- А. использование светильников с люминесцентными лампами с отражателями и рассеивателями из горючих материалов
- Б. снятие защитных колпаков и других устройств от выпадения ламп из светильников
- В. полуметровое расстояние от светильников до складываемых материалов**
- Г. дежурное освещение в помещениях складов, установка штепсельных розеток, эксплуатация электронагревательных приборов

Вопрос 20

Какая мера предосторожности из перечисленных является лишней при организации хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на складе (в кладовой)

- А. контроль за состоянием воздушной среды на складе путем периодического лабораторного анализа

Б. раздельное хранение ЛВЖ и ГЖ в одном помещении при их общем количестве менее 200 м.куб.

В. хранение веществ с учетом их пожароопасных свойств, признаков совместимости и однородности огнетушащих веществ

Г. запрет на проведение операций, связанных с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей и т.д.

Вопрос № 21

На какие классы подразделяются пожары по виду горючего материала?

А) А (пожары твердых горючих веществ и материалов), В (пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов), С (пожары газов), D (пожары металлов), Е (пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением), F (пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ).

Б) А (пожары твердых горючих веществ и материалов), В (пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов), С (пожары газов), D (пожары металлов), Е (пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением).

В) А (пожары твердых горючих веществ и материалов), В (пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов), С (пожары газов), D (пожары металлов).

Г) А (пожары твердых горючих веществ и материалов), В (пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов), С (пожары газов).

Вопрос № 22

Для каких целей запрещается использовать чердаки и вентиляционные камеры?

А) Для организации производственных участков.

Б) Для организации хранения продукции.

В) Для организации хранения оборудования.

Г) Запрещается для всех этих целей использовать чердаки и вентиляционные камеры.

Вопрос № 23

Где должна храниться использованная промасленная ветошь?

А) В контейнерах из негорючего материала с закрывающейся крышкой.

Б) Навалом, на открытой площадке.

В) В специально отведенных для хранения местах.

Г) В любом удобном месте.

Вопрос № 24

Какое помещение можно не оснащать огнетушителями?

- А) Помещение можно не оснащать огнетушителями, если площадь этого помещения не превышает 100 кв. метров.
- Б) Помещение категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не оснащается огнетушителями, если площадь этого помещения не превышает 300 кв. метров.
- В) Помещение категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не оснащается огнетушителями, если площадь этого помещения не превышает 550 кв. метров.
- Г) Помещение категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не оснащается огнетушителями, если площадь этого помещения не превышает 100 кв. метров.**

Вопрос № 25

Когда автоматически включается эвакуационное освещение?

- А) По окончании рабочего дня.**
- Б) При прекращении электропитания рабочего освещения.
- В) В 15 часов в зимнее время и в 18 часов в летнее время года.
- Г) В случае возникшего пожара.

Вопрос № 26

Каким образом должны открываться двери на путях эвакуации?

- А) Свободно, по направлению выхода из здания.**
- Б) Свободно, по направлению входа в здание.
- В) Не регламентируется.
- Г) Двери должны быть вращающимися.

Вопрос № 27

Требования к запорам дверей эвакуационных выходов в период пребывания людей в зданиях общеобразовательных учреждений?

- А) Запирать только изнутри с помощью легко открывающихся (без ключей) запоров (задвижек, крючков и т.д.)**
- Б) Замок может быть автоматический.
- В) Замок может быть любой, но ключ должен быть в доступном месте.

Вопрос № 28

Что понимается под термином "Пожарная профилактика", в соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности"?

- А) Совокупность оперативно-тактических и инженерно-технических мероприятий.
- Б) Предотвращение возможности дальнейшего распространения горения.

- В) Создание условий для ликвидации пожара имеющимися силами и средствами.
- Г) Совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий.**

Вопрос № 29

В какие сроки должна очищаться территория организации от мусора, сухих листьев и травы?

- А) Уборка проводится два раза в год.
- Б) Уборка проводится по еженедельно по графику.
- В) Уборка должна проводиться своевременно.**
- Г) Уборка проводится весной.

Вопрос № 30

Где допускается проводить занятия по трудовому обучению с использованием электроплиток, кипятильников, электрочайников, газовых плиты и утюгов?

- А) В специально оборудованных помещениях.**
- Б) В классах.
- В) Только в подвальных специально оборудованных помещениях.

Вопрос № 31

С какой периодичностью проводится практические занятия по отработке плана эвакуации в общеобразовательных учреждениях?

- А) Не реже одного раза в полугодие**
- Б) Не реже одного раза в год.
- В) Не реже одного раза в три года.
- Г) По мере необходимости.

Вопрос № 32

Можно ли эксплуатировать электронагревательные приборы с неисправным терморегулятором или вообще без него?

- А) Можно, если это обусловлено острой необходимостью.
- Б) Можно, если на это есть разрешение ответственного за электрохозяйство организации (подразделения).
- В) Использовать данные приборы запрещено.**
- Г) Можно, если это не угрожает жизни и здоровью людей.

Вопрос № 33

К какому классу относятся пожары твердых горючих веществ и материалов?

- А) Классу А.**
- Б) Классу В.

- В) Классу С.
- Г) Классу Д.

Вопрос № 34

Где следует размещать группы (классы) детей младших возрастов в многоэтажных зданиях детских учреждений?

- А) Не выше первого этажа.
- Б) Не выше второго этажа.**
- В) Не выше третьего этажа.
- Г) Правилами не предусматривается..

Вопрос № 35

Сколько ручных огнетушителей должно находиться на каждом этаже общественных зданий и сооружений?

- А) Не менее 2 ручных огнетушителей.**
- Б) Не более двух ручных огнетушителей.
- В) Только один ручной огнетушитель.

Вопрос № 36

Что должны организовать перед началом массовых мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности?

- А) Осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности.
- Б) Дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.
- В) На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия.
- Г) Все перечисленное.**
- Д) Корпус светильника должен быть в герметичном исполнении.

Вопрос № 37

Какие требования к коврам, паласам, ковровых дорожек применяемых в помещениях, связанных с пребыванием детей?

- А) Крепление только под плинтуса.
- Б) Должны быть жестко прикреплены к полу.**
- В) Должны крепиться у входа.

Вопрос № 38

Нормы оснащения огнетушителями лабораторий и помещений для трудового обучения?

- А) На 50м² 1 огнетушитель, но не менее 1-го на помещение.
- Б) На 100м² 1 огнетушитель, но не менее 1-го на помещение.**

- В) На 150м² 1 огнетушитель, но не менее 1-го на помещение.
- Г) На 30 погонных метров 1 огнетушитель, но не менее 1-го на помещение.

Вопрос № 39

На основании какого документа должностные лица органов государственного пожарного надзора имеют право посещать территории и помещения организаций в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности?

- А) На основании предписания руководителя органа государственного пожарного надзора.
- Б) На основании документа удостоверяющего личность должностного лица.
- В) По предъявлению служебного удостоверения и копии приказа руководителя органа государственного пожарного надзора о назначении проверки.**
- Г) Должностные лица органов государственного пожарного надзора имеют право посещать территории и помещения организаций, в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, беспрепятственно и без предъявления каких либо документов.

Вопрос № 40

Какие электроустановки и электротехнические изделия подлежат отключению по окончании рабочего времени?

- А) Дежурное освещение.
- Б) Установки пожаротушения и противопожарного водоснабжения.
- В) Установки пожарной и охранно-пожарной сигнализации.
- Г) Электроустановки и бытовые электроприборы, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал.**

Вопрос № 41

Что не допускается устанавливать на окнах помещений, связанные с пребыванием людей, лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей?

- А) Решетки.
- Б) Жалюзи.
- В) Несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства.
- Г) Все перечисленное.**

Вопрос № 42

Какими первичными средствами пожаротушения необходимо обеспечить место проведения огневых работ?

- А) Только огнетушителем.
- Б) Только ящиком с песком емкостью 0,5 куб. метра и 2 лопатами.
- В) Только ведром с водой.
- Г) Огнетушителем или другими первичными средствами**

пожаротушения.

Вопрос № 43

Какой единый номер телефона необходимо набрать в случае пожара?

А) 112.

Б) 02.

В) 03.

Г) 09.

Вопрос № 44

Что относится к первичным средствам пожаротушения?

А) Только переносные и передвижные огнетушители.

Б) Песок и вода.

В) Переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны и средства обеспечения их использования, пожарный инвентарь, покрывала для изоляции очага возгорания.

Г) Огнетушители, песок, лопаты, покрывала для изоляции очага пожара.

Вопрос № 45

В какой последовательности необходимо осуществлять мероприятия, проводимые при возникновении пожара, руководителем детского учреждения или заменяющим его работником, прибывший к месту пожара, по прибытии к месту пожара?

А) Сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность руководство и дежурные службы объекта, начать эвакуацию людей, проверить включение автоматических средств пожаротушения, отключить электроэнергию, осуществить общее руководство по тушению пожара, организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей, организовать встречу подразделений пожарной охраны.

Б) Начать эвакуацию людей, проверить включение автоматических средств пожаротушения, сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, отключить электроэнергию, осуществить общее руководство по тушению пожара, организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей, организовать встречу подразделений пожарной охраны.

В) Сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, отключить электроэнергию, начать эвакуацию людей и спасение материальных ценностей, проверить включение автоматических средств пожаротушения, поставить в известность руководство и дежурные службы объекта.

Г) Начать эвакуацию людей, отключить электроэнергию, сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, проверить включение

автоматических средств пожаротушения, начать спасение материальных ценностей, организовать встречу подразделений пожарной охраны.

Вопрос № 46

Какое действие запрещается Правилами противопожарного режима при эксплуатации действующих электроустановок?

- А) Эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции.
- Б) Пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.
- В) Использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.
- Г) Правилами противопожарного режима запрещаются все выше перечисленные действия.**

Вопрос № 47

Какой документ в соответствии с правилами противопожарного режима должен быть разработан в отношении каждого объекта?

- А) Распоряжение о противопожарном режиме.
- Б) Программа противопожарного инструктажа.
- В) Инструкция о мерах пожарной безопасности.**
- Г) Правила внутреннего трудового распорядка.
- Д) Правила противопожарного режима.

48. Для чего применяются порошковые огнетушители ?

- а) для тушения электрооборудования напряжением до 1000 В
- б) для тушения горючих газов
- в) для тушения жидких веществ
- г) для тушения всего перечисленного**

49. Укажите последовательность приведения в действие огнетушителя.

- 1) огнетушитель снять с держателя на стене
- 2) сорвать пломбу и выдернуть чеку
- 3) поднести к очагу пожара
- 4) нажать на рукоятку
- 5) направить раструб на очаг загорания

а) 1, 2, 3, 4; 5

б) 1, 3, 2, 5; 4

в) 1, 3, 4, 2; 5

г) 2, 3, 1, 4; 5

50. К какому виду относится огнетушитель ОП-5?

а) порошковый

б) пенный

в) воздушно пенный

51. К какому виду относится огнетушитель ОУ-5?

- а) углекислотный**
- б) пенный
- в) химически пенный